



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Published:
Revised:

16-Jan-25

Public Notice ID: 2025-07
Page 1 of 2

Misrepresentation of Intertek Certified Product / Représentation erronée du produit certifié Intertek

Battery Pack Energy Unit, model PRD0040S

Notification Type:	Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Certification Type:	ETL Listed - Canada

Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors that we have been made aware of counterfeit products in the marketplace, as identified below, bearing Intertek Certification Marks. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs que nous avons été informés des produits contrefaits sur le marché, comme indiqué ci-dessous, portant des marques de certification Intertek.

Company Identification

Hybrid Power Solutions

Product Identification

A notice for misrepresentation of certified product Hybrid Power Solutions marked with Canadian Special Inspection (SI) blue Label marked with C-2242849, for a battery Pack Energy Unit with model PRD0040S the label should not state "suitable to use in habitable dwelling spaces".

Un avis de fausse déclaration d'un produit certifié Hybrid Power Solutions portant l'étiquette bleue d'inspection spéciale canadienne (SI) marquée C-2242849, pour une unité énergétique avec bloc de batterie avec le modèle PRD0040S, l'étiquette ne doit pas indiquer « convient pour une utilisation dans des espaces d'habitation habitables ».

Hazard Involved

The label should have not stated "suitable to use in habitable dwelling spaces" / L'étiquette n'aurait pas dû indiquer « adapté à une utilisation dans des espaces d'habitation habitables »

What To Do

This product should not be accepted for site approval by the owners of equipment or any Authorities Having Jurisdiction. / Ce produit ne doit pas être accepté pour approbation sur site par les propriétaires de l'équipement ou par toute autorité compétente.

Published: January 16, 2025
Revised:

Public Notice ID: 2025-07
Page 2 of 2

Photos and Images / Photos et images

This label is incorrect and the highlighted use in residential dwelling units should not have been used

